

Kuweit Petroleum
Research & Technology B.V.
Diana Warnaar

Moezelweg 251
NL 3198 LS Europort RT



Bearbeiter
N. Remiger
E-Mail
Norbert.Remiger@mtu-online.com

Telefon
+49 (0) 8 21 74 80 282
Telefax
+49 (0) 8 21 74 80 288

Unser Zeichen
NR OGSP
Datum
07.06.2010

Betreff:	Verlängerung
Zulassung von Gasmotorenöl	Kuweit Q8 Mahler MA 40
Beginn der Zulassung:	07.06.2010
Ende der Zulassung:	06.06.2012

Sehr geehrter Frau Warnaar

wir teilen Ihnen mit,
dass das Gasmotorenöl Kuweit Q8 Mahler MA 40 SAE 40
unter der Zulassungsnummer OGSP 23/2010
für den Betrieb in aufgeladenen Gasmotoren der Baureihe 400
der MTU Onsite Energy GmbH
mit den Kraftstoffen Erdgas und Propan zugelassen ist.

Die Zulassung von Gasmotorenölen der Viskositätsklasse SAE 40 ist auf
Motorumgebungstemperaturen > 10°C beschränkt.

Die Gültigkeit dieser Zulassung ist begrenzt und erlischt nach Ablauf der oben genannten
Frist automatisch, wenn vom Hersteller oder Lieferanten keine Verlängerung beantragt
wurde. Sie erlischt vor Ablauf dieser Frist bei Änderungen der zugelassenen Formulierung
oder bei negativen Feldergebnissen.

Mit freundlichen Grüßen
MTU Onsite Energy GmbH


i.V. Winterholler


i.A. N. Remiger

Kuweit Petroleum
Research & Technology B.V.
Diana Warnaar

Moezelweg 251
NL 3198 LS Europort RT



Bearbeiter
N. Remiger
E-Mail
Norbert.Remiger@mtu-online.com

Telefon
+49 (0) 8 21 74 80 282
Telefax
+49 (0) 8 21 74 80 288

Unser Zeichen
NR OGSP
Datum
07.06.2010

Betreff:
Zulassung von Gasmotorenöl
Beginn der Zulassung:
Ende der Zulassung:

Verlängerung
Kuweit Q8 Mahler HA 40
07.06.2010
06.06.2012

Sehr geehrter Frau Warnaar

wir teilen Ihnen mit,
dass das Gasmotorenöl Kuweit Q8 Mahler HA 40 SAE 40
unter der Zulassungsnummer OGSP 24/2010
für den Betrieb in aufgeladenen Gasmotoren der Baureihe 400
der MTU Onsite Energy GmbH
mit den Kraftstoffen Biogas, Klärgas und Deponiegas zugelassen ist.

Die Zulassung von Gasmotorenölen der Viskositätsklasse SAE 40 ist auf
Motorumgebungstemperaturen > 10°C beschränkt.

Die Gültigkeit dieser Zulassung ist begrenzt und erlischt nach Ablauf der oben genannten
Frist automatisch, wenn vom Hersteller oder Lieferanten keine Verlängerung beantragt
wurde. Sie erlischt vor Ablauf dieser Frist bei Änderungen der zugelassenen Formulierung
oder bei negativen Feldergebnissen.

Mit freundlichen Grüßen
MTU Onsite Energy GmbH

i.V. Winterholler

i.A. N. Remiger